

L.dz. 4 / 08 / 17 / MZK

Stalowa Wola, 01.08.2017 r.

Znak sprawy: ZP.271.KC.52.2017

Do osób zainteresowanych

Dotyczy: „Wykonanie trzech przewiertów sterowanych dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli.”

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o treści cyt.:

1. Podczas analizy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania robót dla zadania 1 i 2 oraz warunków umowy pojawiają się rozbieżności.

Zapytanie cenowe i warunki umowy dotyczą wykonania przewiertów na zadaniu 1 i 2 wyłącznie rurą PE DN 225 zgodnie z dokumentacją projektową, natomiast w dokumentacji projektowej na zadaniu 1 i 2 odpowiednio odcinku A-B i C-D wrysowane są rury ochronne stalowe DN300 o długościach 13 m i 27 m. Jeżeli ww. odcinki sieci mają być wykonane jako jeden przewiert to nie ma technicznej możliwości wbudowania ww. rur ochronnych stalowych DIM300. Ponadto nie ujęto w zapytaniu wyszczególnienia kosztów za wykonanie przewiertu rurą stalową DN300.

Proszę o wyjaśnienie i zajęcie stanowiska w związku z ww. niejasnością, czy zaprojektowane rury ochronne stalowe DN300 na zadaniu 1 i 2 będą instalowane czy nie ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad.1. Zamawiający informuje, że w zadaniu 1 i 2 „Wykonanie przewiertów sterowanych na dwóch odcinkach w ramach inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej ø 225 w ul. Solidarności i Grabskiego w Stalowej Woli”, rury ochronne stalowe DN300 nie będą instalowane.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Niniejsze pismo zostanie przekazane za pośrednictwem faksu lub maila oraz zamieszczone na stronie internetowej: <http://bip.mzk.stalowa-wola.pl>.

Otrzymują:

1 x Adresat,

1 x strona internetowa,

1 x a/a.

Z poważaniem

PROKURENT

inż. Henryk Kociołkowski

M. Wola

Centrala: +48 (15) 842 04 63, 844 26 99, 842 34 11, 842 16 91

Sekretariat: fax +48 (15) 842 19 50

Biuro Obsługi Klienta: +48 (15) 844 39 78

Dział Realizujący Projekt (DRP): +48 (15) 842 16 91 wew.358

Zakład Wodociągów i Kanalizacji: +48 (15) 842 16 91 wew.318

Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych: +48 (15) 810 93 30

Zakład Transportu: +48 (15) 842 09 58

Zakład Komunikacji Miejskiej: +48 (15) 842 39 19

Składowisko Odpadów: +48 (15) 642 65 05

Rupieciarnia (GPZON): +48 (15) 642 62 36

Miejska Oczyszczalnia Ścieków: +48 (15) 842 28 93