



L.dz. 243/04/18/MZK

Stalowa Wola, dnia 30.04.2018 r.

nr sprawy ZP. 271.KC.19.2018

### WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: zapytania ofertowego na zadanie pod nazwą: „Wykonanie przeglądu urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z przeprowadzeniem kontroli szczelności oraz dokonaniem wymaganych prawem wpisów do karty urządzenia w systemie CRO w obiektach należących do Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli”.

Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Zapytania ofertowego wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

#### Pytanie:

Czy istnieje możliwość uszczegółowienia zapytania ofertowego w załączniku nr 1 w punkcie II jak jest to zrobione w tym samym dokumencie w punkcie I ?

Chodzi o wskazanie typów i ilości urządzeń w budynku Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych tak jak to zostało opisane w budynku Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej, mianowicie:

- instalacja VRF Panasonic – ilość jednostek wewnętrznych i zewnętrznych,
- Centrale nawiewno-wywiewne VTS - 4 kpl. - typ urządzenia,
- Centrale nawiewno-wywiewne Ventia -2 kpl. – typ urządzenia.

#### Odpowiedź:

Zamawiający uszczegółowia podmiotowe postępowanie, załącznik nr 1 pkt II Opis przedmiotu zamówienia, tj.:

Instalacja VRF Panasonic:

Jednostki zewnętrzne 2 szt. (U-8ME1E81, U-16ME1E81)

Jednostki wewnętrzne 15 szt.

Centrale n-w VTS:

VS 21 R-PH-4 szt.

Centrala n-w Ventia

RECU-400HW-R-EC-C3

RECU-700HW-R-EC-C3

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi, stają się integralną częścią Zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Powyższe wyjaśnienia nie skutkują zmianą treści zaproszenia do składania ofert.

**Niniejsze pismo zostanie przekazane za pośrednictwem faksu lub maila, proszę o niezwłoczne potwierdzenie faktu jego otrzymania.**

PROKURENT

*inż. Henryk Kociolkowski*

MZIK  
Stalowa Wola



*Plus*