



LEGENDA:

[illegible]

- A. POLIPA, OBIĘGOWA G-50, 5m/h<sup>2</sup>, H=12 kPa
- B. ZAMÓR ZMOTOWY DN35
- C. ZAMÓR KONWALWYJĄCY Z ODWODNIENIEM DN25, N=2,8%
- D. POLIPA, OBIĘGOWA G-52, 5m/h<sup>2</sup>, H=28 kPa
- E. ZAMÓR ZMOTOWY DN25
- F. ZAMÓR KONWALWYJĄCY Z ODWODNIENIEM DN25, N=4,00%
- G. NACZYNIE WZBIORCZE O POL. 50DN3
- H. ZAMÓR SAMODOCYNAJĄCY 34"
- I. ZAMÓR BEZPIECZYSTWA 34" 3,0 BAR

**SCHEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICZY CENTRALI WENTYLACYJNEJ NM7  
ZESPÓŁ REGULACYJNY**

Temat:				
<p align="center"><b>Przebudowa budynku biurowo-socjalnego NZK Sp. z o.o. przy ul. Komunalnej w Stalowej Woli na działce nr ewid. 91/11 obr. 0003 Centrum w Stalowej Woli</b></p>				
Opis pracownik:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Jednostka opracowująca:
sanitarne /projektant/	mgr inż. Tomasz Poterek	PDK/004/POOS/12		 <p><b>A&amp;K PRACOWNIA PROJEKTOWA</b>  <b>ADAM WILKOS</b>          35-001-0000000          tel.: +48 663 751 504          +48 550 133 333          e-mail: a.k@wpkprojekt.pl</p>
	mgr inż. Daniel Melszko			
Inwestor:		Nazwa rysunku:		
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Komunalna 1 37-450 Stalowa Wola		<div> <div> <p>Bruttoz:</p> <p>sanitarna</p> <p>Data:</p> <p>wrzesień 2020</p> </div> <div> <p>Skala:</p> <p>1:100</p> </div> </div>		
Miejscowy Zakład Komunalny Sp. z o.o.		Nr rys.:		
ul. Komunalna 1		CO-04		
37-450 Stalowa Wola		Arkusz:		
		A3		