

Postępowanie nr: ZP.271.Pzp.9.2020

Stalowa Wola, dnia 18.01.2021 r.

L.dz. 86/01/21/MZK

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPCYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na zadanie „Przebudowa budynku biurowo - socjalnego MZK Sp. z o.o. przy ul. Komunalnej w Stalowej Woli”, wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o treści cyt. poniżej, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. *Opis instalacji elektrycznych wskazuje, że należy zamontować nową RG. Proszę o udostępnienie pełnego schematu RG.*

Odpowiedź Zamawiającego:

W załączeniu udostępniamy poprawny pełny schemat rozdzielnic głównej RG- plik o oznaczeniu E5 A4.

2. *W opisie brak informacji na temat instalacji internetowej. W związku z czym prosimy o doprecyzowanie czy GPD czy być przeniesiony czy projekt przewiduje nowy GPB.*

Odpowiedź Zamawiającego:

W ramach niniejszego zamówienia obowiązkiem Wykonawcy jest m. in. przeniesienie istniejącego GPD do nowo zakupionej przez Wykonawcę szafki rackowej o min. wymiarach 600x600x 9U. W zakres przetargu nie wchodzi zakup wyposażenia GPD.

3. *Prosimy o przedstawienie schematu instalacji domofonowej.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że instalacja domofonowa oraz zakup centrali oddymiającej jest po stronie Wykonawcy. Wykonawca ma pełną dowolność w wyborze powyższych elementów z zastrzeżeniem, że centrala oddymiająca musi współpracować z instalacją domofonową, tzn. centrala korzystać będzie z elektrozaczepów rewersyjnych na drzwiach oddymiających obsługiwanych równocześnie przez domofon. Dostarczona instalacja domofonowa musi posiadać programowalną funkcję automatycznego odblokowania (możliwość programowania dni tygodnia i określonych godzin, w których elektrozamek umożliwi swobodne otwieranie drzwi wejściowych).

Na rys. E-1 Rzut parteru – instalacje oświetlenia, siły i gniazd wtyczkowych określono miejsca montażu poszczególnych elementów instalacji domofonowej. Zamawiający nie zamieszcza schematu instalacji domofonowej, ponieważ nie dysponuje wiedzą z jakich producentów instalacji domofonowej i centrali oddymiającej zamierza skorzystać Wykonawca.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi, stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Niniejsze pismo zostanie przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.mzk.stalowa-wola.pl/bip.

Z poważaniem

WICA PREZESA ZARZĄDU

Przemysław Krzypek

PREZES ZARZĄDU

Radosław Sagatowski

Otrzymują:

1x Adresat,
1 x strona internetowa,
1 x a/a.