MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY Spółka z o.o.
37-450 Stalowa Wola ul. Komunalna 1
www.mzk.stalowa-wola.pl e-mail: mzk@um.stalowawola.pl www.bip.mzk.stalowa-wola.pl
Nr konta: 09 1240 2799 1111 0000 3844 5770 Bank PEKAO S.A.I/0 Stalowa Wola NIP: 865-000-30-71 REGON: 830036219 Nr KRS: 0000085943 BDO: 000000684
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 106 853 500,00 PLN w całosci wniesiony

Postępowanie nr: ZP.271.KC.27.2021 Stalowa Wola, dnia 06.09.2021 r.

L.dz. 22/08/21/MZK

Do osób zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. **„Dostawa i montaż kompletnego systemu odwadniania osadu przefermentowanego w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli z zastosowaniem wirówki dekantacyjnej".**

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania o treści cyt. poniżej, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. *Czy Zamawiający dopuści oferenta, który wykonał w ciągu ostatnich 3 lat jedną dostawę większej wirówki, lub który dokonał co najmniej 2 dostawy w ciągu ostatnich 5 lat?*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę dot. wymagań wobec Wykonawcy w zakresie doświadczenia w realizacji podobnego przedmiotu zamówienia i podtrzymuje zapisy zawarte w Zapytaniu ofertowym nr ZP.271.KC.27.2021.

2. *Czym spowodowane jest ograniczenie ciężaru wirówki do 2300 kg? Czy Zamawiający dopuszcza wirówkę większą, o lepszych parametrach, ale tym samym cięższą, ważącą ok. 3400 kg?*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wirówkę o wadze do 3400 kg, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego). **Jednocześnie Zamawiający dokonał stosownej korekty w Formularzu asortymentowym (załącznik nr 3). Skorygowany Formularz w załączeniu.**

3. *Czy Zamawiający dopuści wirówkę bez pierścieni wlotowych z tzw. wolnym wlotem? Rozwiązanie takie jest również stosowane przez producentów i sprawia, że nie ma konieczności wymiany ani regeneracji pierścieni wlotowych.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje zapisy zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).

4. *Czy Zamawiający dopuści sterownik producenta, dedykowany do wirówki, ale współpracujący (kompatybilny) ze sterownikami Siemens?*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje zapisy zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).

5. *Czy zamawiający deklaruje, iż po jego stronie będzie zapewnienie mediów potrzebnych do rozruchu czyli polimer, woda, osad?*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający deklaruje zapewnienie potrzebnych do rozruchu mediów takich jak: energia elektryczna, woda wodociągowa, woda technologiczna, osad. Dobór polimeru i dostawa polimeru do celów rozruchu należy do Wykonawcy.

6. *Czy zamawiający dopuszcza rozdzielnie na stacji polimeru wykonaną ze stali czarnej malowaną proszkowo (wykonanie standardowe)?*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na montaż szafki wykonanej ze stali czarnej malowanej proszkowo i podtrzymuje zapisy zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).

7. *Czy zamawiający dopuszcza inną firmę pomp niż wymienioną w formularzu asortymentu?*

Odpowiedź Zamawiającego:

Ze względu na unifikację urządzeń oraz serwisu Zamawiający nie dopuszcza zastosowania pomp innej firmy niż wymieniona w formularzu asortymentowym.

8. *Czy zamawiający dopuszcza inna firmę sondy gęstości osadu? Np. takiej gdzie sonda nie posiada części szybko-zużywających się i nie generuje kosztów eksploatacji?*

Odpowiedź Zamawiającego:

Ze względu na unifikację urządzeń oraz serwisu Zamawiający nie dopuszcza zastosowania sondy gęstości innej niż wymieniona w formularzu asortymentowym.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Niniejsze pismo zostanie zamieszczone na stronie internetowej: www.mzk.stalowa-wola.pl/bip.

Z poważaniem

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Przemysław Skrzypek

PREZES ZARZĄDU
Radosław Sagatowski

Otrzymują:
1 x strona internetowa,
1 x a/a.