

Stalowa Wola, dnia 20 czerwca 2022 r.

L. dz. 157 / 06 / 22 / MZK

nr postępowania: ZP.271.KC.27.2022

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Aranżacja i wystrój wnętrz sali konferencyjnej MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli”.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania o treści cyt. poniżej, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Zgodnie z wymaganiami, a także normie PN-B-02151-4:2015-06 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4”, zaprojektowano ochronę pomieszczeń przed hałasem pogłosowym (par. 323 ust. 2 pkt 4) oraz zapewniono dobre warunki akustycznych (par. 326 ust. 5). Czy zamawiający wyraża zgodę na wykonanie napisu oznaczonego na rysunku jako „miejsce na logo” i wykonanie z dekoracyjnego panelu dźwiękochłonnego składającego się ze sprasowanych włókien poliestrowych – materiału ekologicznego, bezzapachowego, nietoksycznego, ale także niepylącego o grubości 9 i 12 mm, zgodny z klasą palności B-s2 d0 i posiadający gęstość:

- EcoPET 9 mm, 2 000 g/m²
- EcoPET 12 mm, 2 300 g/m²

Wykonanego zgodnie z wizualizacją?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Zapytaniu ofertowym i nie wyraża zgody na zmianę materiału, z którego wykonane zostanie logo.

Pytanie nr 2

W projekcie zamawiający przedstawił rolety elektryczne czy zamawiający zgodzi się, aby banery pełniły funkcje akustyczną stosując np. Up-Sorber Roll, który jest rozwijanym banerem wykonany z materiałów tekstylnych, zapewniający regulację czasu pogłosu i wysoki współczynnik pochłaniania dźwięku minimum $\alpha_w = 0,65$ (dla montażu G-100)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Zapytaniu ofertowym i nie wyraża zgody na zmianę rolet elektrycznych.

Powyższe pytania wraz z odpowiedziami, stają się integralną częścią Zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. **Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

Niniejsze pismo zostanie zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.mzk.stalowa-wola.pl>

Z poważaniem

PROKURENT

inż. Henryk Kociński

Otrzymują:

1x strona internetowa,

1 x a/a.