

L. dz. 22/04/23/MZK

Stalowa Wola, dnia 05 kwietnia 2023 r.

nr postępowania: ZP.271.KC.15.2023

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa materiałów do wykonania węzłów ciepłych c.o i c.w.u”.

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o treści cyt. poniżej, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Proszę o informację dla zaworów kulowych z gr. 8:

- Czy zawory mają być pełno-przelotowe?
- Czy mają posiadać kule w wykonaniu AISI?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zawory winny być pełno-przelotowe i posiadać kule nierdzewne AISI.

Powyższe zapytania wraz z odpowiedziami stają się integralną częścią Zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. **Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

Niniejsze pismo zostanie zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.mzk.stalowa-wola.pl>

Z poważaniem

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Przemysław Skrzypek

PREZES ZARZĄDU

Radosław Sagatowski