

L. dz. *69/04/23/Mzk*

Stalowa Wola, dnia 12 kwietnia 2023 r.

nr postępowania: ZP.271.KC.15.2023

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa materiałów do wykonania wężyków cieplnych c.o i c.w.u”.

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o treści cyt. poniżej, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

1) „Zapytanie o możliwość zamiany Przetwornika ciśnienia, Model OT-1 WIKA na Przetwornik ciśnienia Model S-20 Wika nr kat. 31256595, 31256596 https://www.wikapolska.pl/s_20_pl_pl.WIKA powodem zmiany jest wycofanie przetwornika ciśnienia, Model OT-1 WIKA z produkcji i sprzedaży”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści się produkt równoważny spełniający następujące parametry:

- zakresy ciśnień: 0 ... 10 bar 0 ... 16 bar
- sygnał wyjściowy: 4...20 mA
- temperatura max.: -40 °C ... +125 °C
- przyłącze GZ M20x1,5
- wtyczka okrągła M12x1, 4- pin
- materiał części mokrych i obudowy stal kwasoodporna 316L

2) „Dotyczy: Postępowanie Nr ZP.271.KC.15.2023 - grupa 14”

Proszę o określenie rozmiaru przyłącza dla przedmiotowych przetworników – wymagany G1/4 czy M20x1,5?

Zamawiający wymaga przyłącza o rozmiarach GZ M20x1,5.

Powyższe zapytanie wraz z odpowiedziami staje się integralną częścią Zapytania ofertowego i będzie wiążące przy składaniu ofert.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Niniejsze pismo zostanie zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.mzk.stalowa-wola.pl>

Z poważaniem

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Przemysław Skrzypek

PREZES ZARZĄDU
Radosław Sagatowski