

L. dz. 171/01/24/mzk

Stalowa Wola, dnia 18 stycznia 2024 r.

nr postępowania: ZP.271.KC.1.2024

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa materiałów do wykonania węzłów cieplnych c.w.u”

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania o treści cyt. poniżej, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

„Czy zamawiający dla grupy 5 poz. 1 wyraża zgodę na zastosowanie regulatorów różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu w wykonaniu na PN16 i temperaturze max: 130 [°C]? Ponieważ regulatory te są montowane na powrocie, w/w parametry są wystarczające dla takiego miejsca montażu”.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie regulatorów różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu w wykonaniu na PN16 i temperaturze 130 [°C].

**Pytanie nr 2**

Zwracam się z prośbą o sprawdzenie czy w Postępowaniu nr ZP.271.KC.1.2024 w grupie 14, w poz. 1 i 2 na pewno ilości są wyrażone w szt. czy mają być w mb. Zwracam się z prośbą o sprawdzenie czy w Postępowaniu nr ZP.271.KC.1.2024 w grupie 16, w poz. 1, 2, 3 na pewno ilości są wyrażone w szt. czy mają być w mb.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika Nr 1 – Formularz ofertowy.

Powyższe zapytania wraz z odpowiedziami stają się integralną częścią Zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. **Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

Niniejsze pismo zostanie zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.mzk.stalowa-wola.pl>

Z poważaniem

  
Z-CA PREZESA ZARZĄDU  
Przemysław Skrzypek  
PREZES ZARZĄDU  
Radosław Sagatowski