

L. dz. 185 / 01/24/MZK

Stalowa Wola, dnia 19 stycznia 2024 r.

nr postępowania: ZP.271.KC.1.2024

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa materiałów do wykonania węzłów cieplnych c.w.u”

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania o treści cyt. poniżej, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie

Mam kilka pytań odnośnie postępowania ZP.271.KC.1.2024 Grupa 16

Poz. 23, 26 – Mufa GW 32x1/2 PP, 32x2 P – proszę o sprawdzenie czy gwint musi być 1/2, bo u żadnego producenta nie ma takiej złączki, są tylko 32x3/4 i 32x1.

Poz. 27 – Mufa GZ 32x1/2 PP– proszę o sprawdzenie czy gwint musi być 1/2, bo u żadnego producenta nie ma takiej złączki, są tylko 32x3/4 i 32x1.

Poz. 29-30 Mufa GZ 50x2 i 63x6/4 PP – czy to ma być do systemu zgrzewanego? Bo producenci posługują się wymiarami do zgrzewania 50x1 1/2 i 63x2. Wymiary 50x2 i 63x6/4 są w systemie skręcanym

Odpowiedź Zamawiającego:

Poz. 23 Mufa GW 32x1/2 mufa występuje w systemie instalacyjnym Nanopanel PP-R

Poz. 26. Zamawiający usuwa przedmiotową pozycję.

Poz. 27 Mufa GZ 32x1/2 mufa występuje w systemie instalacyjnym Nanopanel PP-R

Poz. 29 jest Mufa GZ50x2 **winno być 50x1 1/2**

Poz. 30 jest Mufa GZ 63x11/2 **winno być 63x2**

W związku z powyższymi wyjaśnieniami zmianie ulega Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy.

Powyższe zapytania wraz z odpowiedziami stają się integralną częścią Zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. **Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

Niniejsze pismo zostanie zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.mzk.stalowa-wola.pl>

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Przemysław Skrzypek

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Radosław Sagatowski