

L. dz. 4 / 02/24/MZK

Stalowa Wola, dnia 01 lutego 2024 r.

nr postępowania: ZP.271.KC.3.2024

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż kompletnego agregatu prądotwórczego zasilanego biogazem dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli”.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania o treści cyt. poniżej, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie Nr 1

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości przedstawienia certyfikatu NC RfG nie wraz z ofertą a przed odbiorem agregatu. Zwracamy uwagę, że zapis w obecnej formie mocno ogranicza konkurencję.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie certyfikatu NC RfG przed odbiorem agregatu i podtrzymuje zapisy dot. dostarczenia certyfikatu NC RfG wraz z ofertą.

Pytanie Nr 2

Prosimy o zmianę wymagań w zakresie doświadczenia na następujące:

"(...) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował dostawę, montaż i uruchomienie minimum 3 jednostek kogeneracyjnych dla oczyszczalni ścieków o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 100 kWh (każda) oraz potwierdzi należyte wykonanie tych zadań przy pomocy dowodów (np. referencje).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Zapytaniu ofertowym dot. wymagań w zakresie doświadczenia Wykonawcy.

Pytanie Nr 3

Jesteśmy na etapie certyfikacji swoich produktów przy współpracy z jednostką certyfikującą w odniesieniu do Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 roku ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci.

Zapis dotyczący dostarczenia certyfikatu na etapie ofertowania znacząco zmniejszy konkurencyjność, a sam certyfikat nie jest niezbędny na początkowym etapie inwestycji.

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu:

z

1.4.2.1 Dostawa i montaż agregatu kogeneracyjnego posiadającego certyfikat NC RfG (ang. Network Codes Requirements for Generators) zgodny z wymogami Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD), jak w pkt 2.2.1 włączonego integralnie w istniejący węzeł technologiczny z zapewnieniem pełnej funkcjonalności samej jednostki oraz węzła.

Powyższy certyfikat należy dołączyć do oferty.

na:

1.4.2.1 Dostawa i montaż agregatu kogeneracyjnego posiadającego certyfikat NC RfG (ang. Network Codes Requirements for Generators) zgodny z wymogami Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD), jak w pkt 2.2.1 włączonego integralnie w istniejący węzeł technologiczny z zapewnieniem pełnej funkcjonalności samej jednostki oraz węzła.

Zamawiający zastrzega, że nie dokona płatności za układy kogeneracyjne do czasu przedstawienia certyfikatu NC RfG dla dostarczonych urządzeń.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie certyfikatu NC RfG przed odbiorem agregatu i podtrzymuje zapisy dot. dostarczenia certyfikatu NC RfG wraz z ofertą.

Powyższe pytania oraz udzielone odpowiedzi, stają się integralną częścią Zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. **Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

Niniejsze pismo zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem

Z-GA PREZESA ZARZĄDU
Przemysław Skrzypek
Przemysław Skrzypek

PREZES ZARZĄDU
Radosław Sagatowski
Radosław Sagatowski

Otrzymują:

1x strona internetowa,

1 x a/a.