

L. dz. 156 / 04 / 24 / MZK

Stalowa Wola, dnia 19.04.2024 r.

nr postępowania: ZP.271.KC.10.2024

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie metodą obrotowo-udarową nowych otworów studziennych wchodzących w skład „Starego Ujęcia” w miejscowości Stalowa Wola”.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania o treści cyt. poniżej, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie części nadfiltrowej z rur PVC-U DN300 o grubości ścianki 12,1 mm i średnicy zewnętrznej 315 mm czy wymaga rur DN300 o grubości ścianki 14,5 mm i średnicy zewnętrznej 330 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga, aby zastosowane zostały rury PVC-U DN300 o grubości ścianki 14,5 mm i średnicy zewnętrznej 330 mm.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur kielichowych z gwintem trapezowym?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur kielichowych z gwintem trapezowym.

Powyższe zapytania wraz z udzielonymi odpowiedziami stają się integralną częścią Zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. **Termin składania i otwarcia ofert wyznaczony na 24.04.2024 r. pozostaje bez zmian.**

Niniejsze pismo zostanie zamieszczone na stronie internetowej:

<https://bip.mzk.stalowa-wola.pl/sw/przetargi-mzk/aktualne>

Z poważaniem

Z-CA PREZESA ZARZĄDU  
*Przemysław Skrzypek*

PREZES ZARZĄDU  
*Radosław Sagatowski*

**Otrzymują:**

1x strona internetowa,

1 x a/a.