

L. dz. 207/04/24/MZK

Stalowa Wola, dnia 24.04.2024 r.

nr postępowania: ZP.271.KC.13.2024

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa materiałów do wykonania węzłów cieplnych c.w.u”

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania o treści cyt. poniżej, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie n/w niejasności:

Grupa 11. Poz. 1. zawór napełniania instalacji 2128 – czy Zamawiający dopuszcza zakres 1-5 bar (jest to standardowe wykonanie dla zaworu 2128) Czy zawór ma być w komplecie z manometrem czy bez?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zakres 1-5 bar, wersja z manometrem.

Pytanie nr 2

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie n/w niejasności:

Grupa 12. Poz. 2. kurka manometryczny DN15 – ma być 2-drogowy czy 3-drogowy? fig.525 odnosi się do kurka 2-drogowego; kurkom 3-drg odpowiada fig. 528.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga kurka 2-drogowego fig. 525.

Pytanie nr 3

Mam pytanie do grupy 9 – zawór muforwy ¼” T=150st.C ciśnienie 16bar – znalazłam tylko zawór, którego temperatura max. do 120 st.C a ciśnienie 60bar (załącznik); czy taki zawór mogę wycenić?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów dla oferowanego produktu i wymaga dostarczenia produktu zgodnie ze Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia (150 st. C., 16 bar).

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi na pytania Wykonawcy stają się integralną częścią Zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, tj. Formularz ofertowy (zmiany zostały zaznaczone kolorem żółtym).

Ponadto Zamawiający informuje, że w Formularzu ofertowym dokonana została korekta w zakresie danych dot. asortymentu w grupie 20, poz. 1 oraz (grubość otuliny).

Termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 29.04.2024 r. Godziny graniczne składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostanie zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.mzk.stalowa-wola.pl>

Z poważaniem

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Przemysław Skrzypek

PREZES ZARZĄDU
Radosław Sogałowski

