

L. dz. 221 / 04 / 24 / MZK

Stalowa Wola, dnia 25.04.2024 r.

nr postępowania: ZP.271.KC.13.2024

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa materiałów do wykonania węzłów cieplnych c.w.u”

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania o treści cyt. poniżej, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W Grupie 19 **pozycja 6** – kołnierz płaski do złączki pp fi 65/75 (POLIPROPYLEN) to chodzi o kołnierz PP-stal DN75-65 PN16 do tulei kołnierzowej +GF+ (załącznik) lub kołnierz stalowy PN16 - 75 DN65 Wawin (załącznik) ?

A **pozycja 30** – złączka pp do kołnierza 75 (polipropylen) to chodzi o złączkę pp 75 do kołnierza metalowego Wawin (załącznik)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podaje prawidłowe parametry dla:

- pozycji nr 6: Kołnierz stalowy płaski PN16-75,
- dla pozycji 30: Złączka PP75 do kołnierza stalowego.

Pytanie nr 2

Grupa 12, poz. 1- jakimi parametrami powinien charakteryzować się zawór manometryczny 3-drg. (oprócz przyłączy 3x M20x1,5), aby spełniał oczekiwania Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający doprecyzowuje parametry:

Ciśnienie - min. PN16

Temperatura - min. 150°C

Medium - woda

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi na pytania Wykonawcy stają się integralną częścią Zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, tj. Formularz ofertowy (zmiany zostały zaznaczone kolorem żółtym).

Ponadto Zamawiający informuje, że w Formularzu ofertowym dokonana została zmiana dot. ceny (dodano cenę z opcją) oraz korekta w zakresie danych dot. asortyment w grupie 19(wykreślono pozycje 6 oraz 30).

Zmianie uległ załącznik nr 2- Wzór umowy w zakresie dot. opcji, tj. możliwości zwiększenia zamówienia podstawowego do 30%.

Termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 30.04.2024 r. Godziny graniczne składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostanie zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.mzk.stalowa-wola.pl>

Z poważaniem

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Przemysław Skrzypek

PREZES ZARZĄDU
Radosław Sagatowski

MZK
Miejski Zakład Komunalny