

L. dz. 45/105/24/MZK

Stalowa Wola, dnia 10.05.2024 r.

nr postępowania: ZP.271.KC.15.2024

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa materiałów preizolowanych dla Zakładu Energetyki Ciepłej w Stalowej Woli”.

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o treści cyt. poniżej, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie:

W pkt. 10 Wymagań Technicznych - załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego - Zamawiający określił: „Dopuszcza się mufy produkcji firmy ISOPLUS, LOGSTOR, RADPOL, CEGA”. Jednocześnie w §1 pkt. 9 Zamawiający określił, iż „nie dopuszcza składania ofert równoważnych”. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert - zaferowania dostawy złącz prostych, sieciowanych radiacyjnie typu NTX-II systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. uszczelnionych klejem i mastyką, z korkami do wtopienia, produkcji/ systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. - spełniających wszystkie wymagania Normy PN-EN 489-1:2020-01 (EN 489-1:2019), posiadające pozytywne wyniki z badania w skrzyni z piaskiem na 1000 cykli wykonane w akredytowanym laboratorium?

Wymóg zawarty w Zapytaniu ofertowym, dopuszczający złącza tylko konkretnych - wskazanych przez Zamawiającego producentów, narusza zasadę równego traktowania i zachowania uczciwej konkurencji - podstawowe zasady udzielania zamówień realizowanych ze środków publicznych. Zamawiające przed terminem złożenia ofert dokonał wyboru dostawców tych materiałów, co będzie miało wpływ na wartość całego zamawiania publicznego i pozyskanie przez Zamawiającego atrakcyjnych ofert w przetargu, a tym samym będzie miało wpływ na celowe, racjonalne i oszczędne wydatkowanie środków publicznych. Ponadto, oferowane przez nas złącza gwarantują uzyskanie 100 % szczelności i uzyskanie dużej wytrzymałości złącz, o czym świadczą badania w skrzyni z piaskiem, wykonane przez akredytowane i niezależne laboratorium, z pozytywnym wynikiem na 1000 cykli.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza złącza typu NTX-II.

Zamawiający informuje, że udzielona odpowiedź na pytanie Wykonawcy staje się integralną częścią Zapytania ofertowego i będzie wiążąca przy składaniu ofert.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Niniejsze pismo zostanie zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.mzk.stalowa-wola.pl>

Z-CAPREZESA ZARZĄDU

Przemysław Skrzypek

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Radosław Sagatowski